



Протокол испытаний № ДУ-02/2022

«16» февраля 2022 г.

Испытаниям подверглись датчики уровня кондуктометрические типа ДС.ПВТ в количестве 6 шт.

Порядок проведения испытаний:

Испытания проводятся на паровом стенде согласно программе и методике испытаний, измерения проводятся на поверенном манометре.

Испытание считается успешным, если после испытания отсутствуют следы течи и нарушения целостности датчика.

Результаты испытаний:

Давление, кгс/см ²	3	6	10	16	25	40
Температура, °С	143,6	165	184,1	204,3	226	252
Время выдержки, мин	15	15	15	15	15	15
Сопrotивление изоляции, МОм	>1000	>1000	>1000	>1000	>1000	>1000
Наличие протечек, да/нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Заключение:

Все 6 датчиков успешно прошли испытания и могут работать на давлении до 4,0 МПа.

Приложение: фото испытательного стенда и датчиков, прошедших испытания.

Инженер-конструктор

Должность

Подпись

Ткаченко В. В.

ФИО

Начальник производства

Должность

Подпись

Косинов О. В.

ФИО

Должность

Подпись

ФИО